



Открытое
акционерное общество
"Энергоресурс"

Россия, Сахалинская
область, г. Холмск

ул. Комсомольская, 9
тел. 5-52-47, факс 5-03-52

Утверждаю:



Генеральный директор
ОАО «Энергоресурс»
Шпота В. Н.

АКТ от 9 апреля 2004 года

Комиссия в составе главного энергетика ОАО «Энергоресурс» Трикашного В. В., начальника теплового участка ОАО «Энергоресурс» Ким Нам Чер, представителя ЗАО «МАКСМИР-М» Климковича Г. К. составила настоящий акт в том, что электромагнитно-волновой аппарат УПОВС-30 «МАКСМИР» включен в работу на подпиточной воде на ЦТП № 3 ОАО «Энергоресурс» г. Холмска 9 апреля 2004 года.

В результате работы электромагнитно-волнового аппарата УПОВС-30 «МАКСМИР» происходит дробление кристаллов накипеобразующих солей в 4-5 раз и уменьшения их количества после механического фильтра на 50 %, что обеспечивает безнакипную работу системы отопления.

Главный энергетик ОАО «Энергоресурс»

Трикашный В. В.

Начальник теплового участка ОАО «Энергоресурс»

Ким Нам Чер

Представитель ЗАО «МАКСМИР-М»

Климкович Г. К.